

「保土ヶ谷公園 管理事務所棟内 多目的スペース改修工事」に関する質問の回答書

公益財団法人神奈川県公園協会 理事長

質問事項		回 答
1	空調調整機カバーと記載がございますが、メーカー名・品番を教えてください。	流通製品ではありません。既設空調調整機（W290×D55×H185 mm）の角でケガをしないように、ファルカタ材又は杉材などで作成する被覆箱（角取R状仕上げ）で、ウレタン塗装仕上げの現場製作品です。
2	新設する授乳ブースは木軸下地となっておりますが、不燃に対応いたしませんか宜しいでしょうか。	授乳ブースは居室ではなく更衣室のような一時的なもので、特に規定がない部分であり両面石膏ボード、不燃クロスの仕上げであれば下地は木軸でも問題ありません。
3	授乳ブースの天井開口部は、450 mmで消防上問題はございませんか。	授乳ブースは居室ではなく更衣室のような一時的なもので、特に規定がない部分であり、基本収納などと同じ考えで消防上問題ありません。
4	コンビ縦型おむつ交換台設置ですが、間仕切壁上部に開口がある状態で問題ございませんか。また、取付はアンカーボルト等で固定と、メーカーは施工方法を説明しておりますが、木部への取付で問題ございませんか。	おむつ替え上部は換気のため、開口にしています。また、取付けについては厚 20 mm程度の構造用合板を下地に使うことで問題ありません。

以上